

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ25.В.04461

ЗАЯВИТЕЛЬ№ **0018204**

Общество с ограниченной ответственностью "ДорХан — Торговый Дом". Адрес: 143002, Московская область, Одинцовский район, с. Акулово, ул. Новая д. 120. ОГРН: 1027739654700. Телефон: +74959332400. Факс: +74954401031. E-mail: info@doorhan.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ДорХан — Торговый Дом". Адрес: 143002, Московская область, Одинцовский район, с. Акулово, ул. Новая д. 120. ОГРН: 1027739654700. Телефон: +74959332400. Факс: +74954401031. E-mail: info@doorhan.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Ворота металлические противопожарные секционные Doorhan серии ISD FP сплошного сечения и с остеклением до 25% от площади проёма (стекло многослойное пожаростойкое марки "ЩИТ-201-60" толщина 28 мм, производства ООО "ФОТОТЕХ", ТУ 5923-011-18108815-09), с противопожарной дверью (калиткой), люком. ТУ 5284-001-18897806-2016. Код ОКПД 2: 25.11.23.119. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость". Предел огнестойкости EI60.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 57P/21ИТР-17 от 21.04.2017 г., ИЛ ООО «ЦОС», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН20, дата внесения сведений в реестр 04.09.2015г. Адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок; Схема сертификации: 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДС.ТП.СМ.08208-16 от 18.04.2016 г. по 18.04.2019 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества ООО "РусПромГрупп", номер аттестата аккредитации СДС.ТП.ОС.001128-16.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.04.2017 по 20.04.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

О.О. Коваленко
инициалы, фамилия

ПОДПИСЬ

С.А. Галайчук
инициалы, фамилия

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru